

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» сентября 2024 г., 55240061000215407879

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному
административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Омской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» октября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2409/001-55/492-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Омск ул. Пушкина, д. 54

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «17» сентября 2024 г., № 2409/001-55/492-В/ПВП, учетный номер проверки 55240061000215407879.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Миллер Яна Сергеевна – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Центрального административного округа г. Омска по пожарному надзору)

2. Мауль Кирилл Андреевич – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

3. Каргаполова Екатерина Владимировна – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Центрального административного округа г. Омска по пожарному надзору)

4. Лагуш Егор Вадимович – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

5. Калиновская Ирина Сергеевна – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Центрального административного округа г. Омска по пожарному надзору)

6. Лыров Евгений Геннадьевич – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор Центрального административного округа г. Омска по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Омская, г Омск, ул Долгирева, Дом 91

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60" ИНН 5502033753, адрес регистрации юридического лица: 644034, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ОМСК, ДОЛГИРЕВА УЛИЦА, 91

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» сентября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «23» сентября 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:**1. Ширина:**

Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра (фактически 0,83 м.) при движении по общему коридору первого этажа (помещение № 31 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 02.06.2011 с инв. № 502708) 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

2.

Высота горизонтального участка пути эвакуации из помещения № 69 (столовая) первого этажа в свету менее 2 м. (фактически 1,85 м.) ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

3.

Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра (фактически 0,72 м.) (помещение № 12 на поэтажном плане первого этажа согласно технического паспорта от 02.06.2011 с инв. № 502708) ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

4.

Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра (фактически 0,76 м.) (помещение № 22 на поэтажном плане третьего этажа согласно технического паспорта от 02.06.2011 с инв. № 502708) ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. На момент проведения инструментального обследования, система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, что не соответствует ч. 4. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

6. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, что не соответствует ч. 7. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

7. Система пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок, что не соответствует ч. 5. ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

8. Электроприемники системы пожарной сигнализации не относятся к первой категории по надежности электроснабжения, что не соответствует п. 5.1 СП 6.13130.2021. Систем противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

9. Допускается совместная прокладка кабелей и проводов системы пожарной сигнализации с кабелями и проводами иного назначения в помещении, где расположены приборы управления СПС и СОУЭ, что не соответствует п. 6.6 СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

10. На объекте защиты не хранится техническая документация (проектная, рабочая) на систему обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

11. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) фактически отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

12. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что не соответствует п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

13. Электроприемники системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не относятся к первой категории по надежности электроснабжения, что не соответствует п. 5.1 СП 6.13130.2021. Систем противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

14. Для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа, требуется IV, что не соответствует СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Место выявления нарушения: г. Омск ул. Долгирева д. 91

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Мауль Кирилл Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Подпись

Мауль Кирилл Андреевич - Инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному административному округу города Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83812310531, e-mail: tond_cao@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотребnadzor.ru <http://55.rosпотребnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

РЕШЕНИЕ

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований**

5 августа 2024г.

г. Омск

№ 89

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Шевцова Дарья Александровна, рассмотрев заявление и.о директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» Варфоломеевой Е.П. о снятии с контроля п.п. 1, 7 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022 г. (с приложением),

УСТАНОВИЛ

27 января 2022г. на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 1454 от 29.12.2021г. было проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» (ИНН: 5502033753, ОГРН: 1025500744026), расположенного по адресам: 644034 г. Омск, ул. Долгирева, 91; 644034, г. Омск, ул. Долгирева, 105 по результатам которого вынесено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022г., согласно которому необходимо:

П. 1. К началу 2024-2025 учебного года и в дальнейшем комплектовать первые классы, исходя из нормы площади 2,5 кв.м согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

П. 7 Обучающихся в кабинетах начальной школы № 29, 28, 25, 26, 1, 2 обеспечить мебелью в соответствии с их ростом (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20).

П. 14 Оборудовать отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пищеблока (п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Срок исполнения – до 01.08.2024г.

02.08.2024 г. в Управление Роспотребнадзора по Омской области поступило заявление и.о директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» Варфоломеевой Е.П. о предоставлении сведений во исполнение пунктов 1, 7 предписания № 1454 от 27.01.2022 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно:

П. 15. Устранить дефекты пола, стен, потолка в прачечной (п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20); срок исполнения – до 01.08.2023г.

Рассмотрев представленные БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» материалы (копии подтверждающих документов), нахожу основания для принятия решения о прекращении исполнения пунктов 1, 7 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1454 от 27.01.2022 г.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение пунктов 1, 7 предписания № 1454 от 27.01.2022 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований, вынесенного БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60».

2. Копию вручить БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60», расположенного по адресу: 644034 г. Омск, ул. Долгирева, 91.

Решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации (вышестоящему должностному лицу или в суд).

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения
и питанием населения

 Д.А. Шевцова

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

РЕШЕНИЕ

о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений

12 августа 2024г.

г. Омск

№ 122

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Шевцова Дарья Александровна, рассмотрев заявление директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» Е.Л. Савельевой о снятии с контроля пунктов предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 41/ПВ от 06.02.2024 г. (с приложением),

УСТАНОВИЛ

6 февраля 2024г. на основании уведомления о проведении профилактического визита № 41/ПВ от 06.02.2024г. был проведен профилактический визит в отношении БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» (ИНН 5502033753, ОГРН: 1025500744026), расположенного по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, 91, по результатам которого вынесено предписание об устранении выявленных нарушений № 41/ПВ от 06.02.2024г., согласно которому необходимо:

П. 1 Устранить дефекты пола в кабинетах № 26, 29, 37, малом спортивном зале, гардеробе, рекреациях на 2, 3, 4 этажах, комнате для разведения дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

П. 2 Остекление окна в туалетной комнате для девочек на 2 этаже выполнить из цельного стекла (п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

П. 3. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек основной школы оборудовать туалетными кабинками с дверями и унитазами (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

П. 4. Туалетную комнату для девочек, туалетную комнату для мальчиков основной школы оборудовать исправным санитарно-техническим оборудованием (согласно нарушениям указанным в акте профилактического визита) (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

П. 5 Туалетные кабины в туалетных комнатах основной школы обеспечить держателями для туалетной бумаги (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

П. 6 Устранить дефекты потолка в кабинетах № 48, 47, 44, рекреации на 4 этаже, комнате для разведения дезинфекционных средств, малом спортивном зале (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

П. 7 Устранить дефекты стен в комнате для разведения дезинфекционных средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

П. 8 Устранить дефекты ступенек на правом лестничном марше (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20).

П. 9 Представить сведения об иммунизации сотрудника БОУ г. Омска «СОШ № 60» - Бусс Ю.С. против кори.

Основания: п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 4; п. 1.5, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

П. 10 Обеспечить устранение дефектов покрытия в прививочном кабинете медицинского блока на потолке у окна, в кабинете приема на: потолке у раковины, стене у раковины, стене и потолке напротив раковины, стене у окна.

Основания: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения – до 08.08.2024г.

11.08.2024 г. в Управление Роспотребнадзора по Омской области поступило заявление директора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60» Е.Л. Савельевой о предоставлении сведений во исполнение пунктов предписания об устранении выявленных нарушений № 41/ПВ от 06.02.2024г., а именно:

П. 1 Устранить дефекты пола в кабинетах № 26, 29, 37, малом спортивном зале, гардеробе, рекреациях на 2, 3, 4 этажах; комнате для разведения дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20) – выполнен частично - устранены дефекты пола в кабинете № 26, 29, 37;

П. 5 Туалетные кабины в туалетных комнатах основной школы обеспечить держателями для туалетной бумаги (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20).

П. 6 Устранить дефекты потолка в кабинетах № 48, 47, 44, рекреации на 4 этаже, комнате для разведения дезинфекционных средств, малом спортивном зале (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20) – выполнен частично – устранены дефекты потолка в рекреации на 4 этаже, малом спортивном зале;

П. 7 Устранить дефекты стен в комнате для разведения дезинфекционных средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

П. 9 Представить сведения об иммунизации сотрудника БОУ г. Омска «СОШ № 60» - Бусс Ю.С. против кори.

Основания: п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 4; п. 1.5, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

П. 10 Обеспечить устранение дефектов покрытия в прививочном кабинете медицинского блока на потолке у окна, в кабинете приема на: потолке у раковины, стене у раковины, стене и потолке напротив раковины, стене у окна.

Основания: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения – до 08.08.2024г.

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение предписания п. п. 1 (частично), 5, 6 (частично), 7, 9, 10 № 41/ПВ от 06.02.2024 г. об устранении выявленных нарушений, вынесенного БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60».

2. Копию вручить БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 60», расположенного по адресу: 644034, г. Омск, ул. Долгирева, 91.

Решение может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации (вышестоящему должностному лицу или в суд).

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения
и питанием населения



Д.А. Шевцова